



**POZNÁMKY:**

- rozměry šachty se rozumí od omítky k omítke. Šachta musí být omítnuta a vyhořeno, v případě použití zdvo šachty, ztraceného bednění není nutné šachtu omítat, pouze vybití, v tom případě se rozměry šachty rozumí od zdvo ztraceného bednění ke zdvu ztrac.bednění.
- přívod el.energie dimenzovány pro oběh 9,5 kw, průřez přívodního vodiče: 5 x 4 mm2, jistič: C40A do strojovny
- výřahu vč. revizní zprůvy, die T.D. Zhotovítele.
- osvětlení strojovny výřahu poskytvující intenzitu min. 200lx, v úrovni podlahy.
- osvětlení nástupišť poskytující intenzitu min. 50lx,v úrovni podlahy v blízkosti šachetních dveří.
- keřní stěny na straně vstupů musí být rovné, bez výstupků a prohlubeni, s úchytkou od svislice max.0 až +10 mm
- šachta a strojovna výřahu musí být odvětráno v horní části větracím otvorem o velikosti min.1% půdorysu šachty / strojovny, otvor opatřit mřížkou z obou stran - šachta: potrubí pr.250 mm pod stropem 2.NP; strojovna větrána oknem.
- provedení propojení strojovny výřahu s výřahovou šachtou 2 x plastové chránička průměr 150 mm.
- zednické práce - doomítnutí šachetních dveří po jejich usazení, odstranění stavebních zbytků z šachty a strojovny.
- prohlubeň a podlahu strojovny izolovat proti mokrú a případnému úniku oleje, oleje vzdorným nátěrem vč.sítěn do výšky 100 mm ( např. HAGMANS EP-V-H )
- ve vzdálenosti 50 mm od stropu šachty umístit v ose vodiček montážní nosník profil I 100 mm, nosnost min. 500 kg.
- nové nosné stěny šachty budou napojeny na stávající schodišťovou stěnu pomocí kapes ve zdvu
- vodička budou do nosné stěny kotveny přes ocelové pletě P10 250 s novou ocelovou zavitlou tvří 012
- bude provedena úprava elektroinstalace v místnostech, které jsou přednětem stavebních úprav
- nové dveře budou s ocelovou zárubní, dveře laminátové



ZDVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL.190mm NA KLASICKOU MALTU (NAPŘ.POROTHERM 19 AKU)

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMAŠ POHANKA	ING. TOMAŠ POHANKA	
VYPRACOVAL	ING. TOMAŠ POHANKA	ING. TOMAŠ POHANKA	Bratřičů 4065, 58001 Havlíčkův Brod
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĀR NAD SĀZAVOU
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ č.p. 310, parc.č.:123, NOVÉ VESELÍ 592 14	tp - projekt@email.cz	
INVESTOR	MĚSTYS NOVÉ VESELÍ, IČ 00294926 NA MĚSTEČKU 114, NOVÉ VESELÍ 592 14	gsm.: 608 573 083 I Č : 7 5 8 3 6 7 2 6	
AKCE	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – INSTALACE VÝTAHU DOLNÍ 310, 59214 NOVÉ VESELÍ	FORMÁT 24x4	Č. VÝKRESU 02
		DATUM 12/2018	
		STUPEŇ DSP	
		ČÍSLO ZAKÁZKY 00819	ČÁST DOKUM. D
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO 1:50	Č. PARÉ
<b>PŮDORYS 1.PP</b>			