



- POZNÁMKY:**
- rozměry šachty se rozumí od omítky k omítke. Šachta musí být omítnuta o vylépeno, v případě použití zděva šachty, ztraceného bednění není nutné šachtu omítat, pouze vylépit, v tom případě se rozměry šachty rozumí od zděva ztraceného bednění ke zděvu ztrac:bednění.
  - přívod energie dimenzovaný pro odběr 9,5 kw, průřez přívodního vodiče: 5 x 4 mm<sup>2</sup>, jistič: C40A do strojovny výtahu vč. revizní zprůvy, dle T.D. Zhotovitele.
  - osvětlení strojovny výtahu poskytlující intenzitu min. 200lx, v úrovni podlahy.
  - osvětlení nastupišť poskytlující intenzitu min. 50lx, v úrovni podlahy v blízkosti šachetních dveří.
  - kešni stěny na straně vstupů musí být rovné, bez výstupků a prohlubnění, s účnylkou od svaisice max.0 až +10 mm
  - šachta a strojovna výtahu musí být oděťřána v horní části větracím otvorem o velikosti min.1% půdorysu šachty / strojovny, otvor opatřit mřížkou z obou stran - šachta: potrubí pr.250 mm pod stropem 2.NP; strojovna větrána oknem.
  - provedení propojení strojovny výtahu s výtahovou šachtou 2 x plastová chránička průměr 150 mm.
  - zედnické práce - doomítnutí šachetních dveří po jejich usazení, odstranění stavebních zbytků z šachty a strojovny.
  - prohlubnění a podlahu strojovny izolovat proti moku ru o předraděmu úniku oleje, olej v zdorným nětěrem vč.stěn do výšky 100 mm ( např. HAGMANS EP-V-H )
  - ve vzdálenosti 50 mm od stropu šachty umístit v ose vodiček montážní nosník profil I 100 mm, nosnost min. 500 kg.
  - nové nosné stěny šachty budou napojeny na stávající schodišťovou stěnu pomocí kopes ve zděvu
  - vodíčka budou do nosné stěny kolveny přes ocelové plete P10 s s naváčenou zděvlovou tyčí Ø12
  - bude provedena úprava elektroinstalace v místnostech, které jsou přednětem stavebních úprav
  - nové dveře budou s ocelovou zárubní, dveře lamínátové



ZDĚVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.190mm NA KLASICKOU MALTU (NAPŘ.POROTHERM 19 AKU)

ZODP. PROJEKTANT		ING. TOMAŠ POHANKA	
VYPRACOVAL	ING. TOMAŠ POHANKA	ING. TOMAŠ POHANKA	
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĀR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ č.p. 310, parc.č.123, NOVÉ VESELÍ 592 14	tp - projekt@email.cz gsm.: 608 573 083 I Č : 7 5 8 3 6 7 2 6	
INVESTOR	MĚSTYS NOVÉ VESELÍ, IČ 00294926 NA MĚSTĚCKU 114, NOVÉ VESELÍ 592 14	FORMÁT	2x44
AKCE	ZDRAVOTNÍ STŘĚDISKO – INSTALACE VÝTAHU DOLNÍ 310, 59214 NOVÉ VESELÍ	Č. VÝKRESU	04
OBSAH VÝKRESU		STUPĚŇ	DSP
PŮDORYS 2.NP		ČÍSLO ZAKÁZKY	00819
		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. PARÉ	D