



- POZNÁMKY:**
- rozměry šachty se rozumí od omítky k omítke. Šachta musí být omítnuta a vyšlepena, v případě použití zdvo šachty, ztraceného bednění není nutné šachtu omítat, pouze vyběhít, v tom případě se rozměry šachty rozumí od zdvo ztraceného bednění ke zdvo ztrac.bednění.
 - přívod elenergie dimenzovaný pro odběr 9,5 kw, průřez přívodního vodiče: 5 x 4 mm², jistič: C40A do strojovny výtahu vč. revizní zprůvy, dle T.D. Zhotovitele.
 - osvětlení strojovny výtahu poskytující intenzitu min. 50lx v úrovni podlahy v blízkosti šachetních dveří.
 - cevní stěny na straně vstupu musí být rovné, bez výstupků a prohluběnin, s účylkou od svaisice max.0 až +10 mm
 - šachta a strojovna výtahu musí být odvětrána v horní části větracím otvorem o velikosti min.1% půdorysu šachty / strojovny, otvor opatřit mřížkou z obou stran - šachta: potrubí pr.250 mm pod stropem 2.NP; strojovna větrána oknem.
 - provedení propojení strojovny výtahu s výtahovou šachtou 2 x plastová chránička průměr 150 mm.
 - zednické práce - doomítnutí šachetních dveří po jejich usazení, odstranění stavebních zbytků z šachty o strojovny.
 - prohlubně a podlahu strojovny izolovat proti mokrú a případnému úniku oleje, olej v zdomným nđetrem vč.stěn do výšky 100 mm (např. HAGMANS EP-V-H)
 - ve vzdálenosti 50 mm od stropu šachty umísřit v ose vodítek montážní nosník profil I 100 mm, nosnost min. 500 kg,
 - nové nosné stěny šachty budou napojeny na stávající schodišťovou stěnu pomocí kopes ve zdvu
 - bude provedena úprava elektroinstalace v místnostech, které jsou přednětem stavebních úprav
 - nové dveře budou s ocelovou zárudní, dveře lamínové



ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL190mm NA KLASICKOU MALTU (NAPŘ.POROTHERM 19 AKU)

ZODP. PROJEKTANT		ING. TOMÁŠ POHANKA	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ POHANKA	ING. TOMÁŠ POHANKA	
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĀR NAD SĀZAVOU
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ č.p. 310, parc.č.:123, NOVÉ VESELÍ 592 14		
INVESTOR	MĚSTYS NOVÉ VESELÍ, IČ 00294926 NA MĚSTEČKU 114, NOVÉ VESELÍ 592 14		
AKCE	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – INSTALACE VÝTAHU DOLNÍ 310, 59214 NOVÉ VESELÍ		
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
ZÁKLADY		1:50	
		Č. PARÉ	
		D	
		01	
		Č. VÝKRESU	
		2444	
		FORMÁT	
		A4	
		DATUM	
		12/2018	
		STUPĚŇ	
		DSP	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		00819	
		ČÁST DOKUM.	
		D	
		7 5 8 3 6 7 2 6	
		I Č :	
		9 sm .: 608 573 083	
		t p - p r o j e k t @ e m a i l . c z	
		Bratřiků 4065, 58001 Havlíčkův Brod	
		ING. TOMÁŠ POHANKA	