



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
23.03.2020

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/636/20/MB/3

VYŘIZUJE/LINKA
Kynclová/341

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
01.06.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Společné povolení pro umístění a provedení stavby vodního díla – „NOVÉ VESELÍ – KANALIZACE ULICE PŘÍČNÁ“ katastrální území Nové Veselí

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, tj.

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ: 43383513**

I. vydává společné povolení a schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „**NOVÉ VESELÍ – KANALIZACE ULICE PŘÍČNÁ**“ v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, městysi Nové Veselí, na pozemcích KN p. č. 737, 739, 899, 1081 v katastrálním území Nové Veselí. Souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK (X = 11119396.53; Y = 645011.47; X = 1119568.46; Y = 645134.43).

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Místo stavby: katastrální území Nové Veselí, pozemky KN p. č. 737, 739, 899 a 1081

Projektant: Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1400047

Popis záměru:

Projektová dokumentace stavby řeší rekonstrukci stoky jednotné kanalizace a přeložku vodovodu v městysi Novém Veselí v ulici Příčná.

SO 01 Kanalizace

Připojení přípojek DN 150 – kamenina v délce 33,8 m

Připojení přípojek DN 200 – kamenina v délce 8,2 m

Připojení přípojky DN 250 – kamenina v délce 2,7 m

Kanalizace DN 300 – kamenina v délce 211,5 m

Celková délka kanalizace – 256,2 m

SO 02 Přeložka vodovodu

Připojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0 mm v délce 3,5 m

Vodovodní řad z PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 110x6,6 mm v délce 4,0 m

Vodovodní řad z PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 90x5,4 mm v délce 51,2 m

Celková délka vodovodu 58,7 m

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zak. č. 2019/BI/041, kterou v listopadu 2019 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047

II. stanovuje tyto podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla

1. Stavba bude umístěna na pozemcích KN p. č. 737, 739, 899, 1081 v katastrálním území Nové Veselí tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 (výkres č. D.1.3 a D.2.4), který je součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v listopadu 2019, zak. č. 2019/BI/041 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047 a v níž je také vyznačen rozsah a umístění navrhované stavby na výše uvedených pozemcích. Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky (popř. jejich části) takto: pozemku KN p. č. 737, 739, 899, 1081 v katastrálním území Nové Veselí. Vlastníkem pozemků KN p. č. 737, 739 a 899 v katastrálním území Nové Veselí je Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí a vlastníkem pozemku p. č. KN 1081 v katastrálním území Nové veselí je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.
5. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
7. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.
10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.
11. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.

12. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

E.ON Distribuce, a.s. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, a.s. z 30.01.2020 zn. P11356-26028518J13947-16313540 (výňatek):

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí p. Libor Zelený, tel. 54514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.
- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nenechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována

s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. /dále jen vyjádření/ z 12.12.2019 č. j. 837374/19 (výňatek):

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:

Vodovod i kanalizaci uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK. Při poškození stávajících chrániček je nutné provést opravu výměnou celé chráničky. Před záhozem přivězte našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření

(IV) Pro případ, že bude nebytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit stavbu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. Vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETI za náklady škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly pod nadzemním

vedení SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu a/nebo k výsadbě trvalých porostů a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu se stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním stavby.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovou jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

GridServices, s.r.o. z 13.02.2020 zn. 5002077021 (výňatek):

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PS z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit

- bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínky dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžebním pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazeny výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., z 04.02.2020 č.j. ZR/414/2020-Mr (výňatek):

S vydáním společného povolení na stavbu „Nové Veselí – kanalizace ulice Příčná“ VAS a. s., divize Žďár n. S. souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek. VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

- Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
- Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
- Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
- Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
- Doklad o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
- Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
- Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
- Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
- Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace.

SATT a. s. z 19.02.2020:

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, zák. č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.

- před započítím stavebních prací provést jejich vytýčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

Síť komunikačního vedení

Dále je nutné dodržet tyto podmínky:

- Ochranné pásmo činí 1 metr od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.

- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně.
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka Satt a.s.
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U – profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu,
- Komunikační vedení je nutno opětovně zapáskovat a opatřit výstražnou fólií.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
 - o chodník min. 0,40 m pod povrchem
 - o vozovka min. 0,90 m pod povrchem
 - o volný terén min. 0,60 m pod povrchem
- Při poškození sítí SATT a.s. nebo jejich zařízení (i při dostatečně zjištěném) bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (závazné stanovisko z 07.02.2020 zn. KHSV/01759/2020/ZR/HOK/Mal):

- Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, č.j.: OD/119/20/LK z 13.02.2019 (výňatek):

- O povolení zvláštního užívání silnice III/3538 – překop – investor nebo dodavatel prací požádá min 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel doloží „Smlouvu“ uzavřenou s KSÚS Žďár n. S. „o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby“, vyjádření Policie ČR – DI Žďár n. S. k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese silnice a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí).
- Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace z 12.02.202 zn. KSAUSPO/1154/2020:

- K výše uvedenému projektu Vám sdělujeme, že touto stavbou bude dotčena silnice III/3535 příčným překopem poloviny vozovky. Jako správci této silnice Vás upozorňujeme, že před zahájením prací bude s naší organizací uzavřena smlouva, ve které budou stanoveny technické podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích. Rovněž bude na nové kanalizační vedení uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s vlastníkem dotčených pozemků. Po výkopových pracích bude provedena oprava silnice III/3538 včetně podkladních a ložných vrstev v délce a šířce stanovené v uzavřené smlouvě s investorem SVK Žďársko.

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Dodavatelská firma musí být oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení

realizace stavby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

14. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech

15. Termín dokončení stavby se stanoví do **31.08.2020**.

16. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

III. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložit náležitosti stanovené vyhláškou č. č. 183/2018. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513

městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí, IČO 002 94 926

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 433 83 513

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 23.03.2020 žádost Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „NOVÉ VESELÍ – KANALIZACE ULICE PŘÍČNÁ“ v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, městysi Nové Veselí, na pozemcích KN p. č. 737, 739, 899, 1081 v katastrálním území Nové Veselí. Souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK (X = 11119396.53; Y = 645011.47; X = 1119568.46; Y = 645134.43). Dnem podání žádosti bylo toto správní řízení zahájeno.

Vlastnictví pozemků – vlastníkem pozemků KN p. č. 737, 739 a 899 v katastrálním území Nové Veselí je Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí a vlastníkem pozemku p. č. KN 1081 v katastrálním území Nové veselí je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Místo stavby: katastrální území Nové Veselí, pozemky KN p. č. 737, 739, 899 a 1081

Projektant: Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1400047

Popis záměru:

Projektová dokumentace stavby řeší rekonstrukci stoky jednotné kanalizace a přeložku vodovodu v městysi Novém Veselí v ulici Příčná.

SO 01 Kanalizace

Přepojení přípojek DN 150 – kamenina v délce 33,8 m

Přepojení přípojek DN 200 – kamenina v délce 8,2 m

Přepojení přípojky DN 250 – kamenina v délce 2,7 m

Kanalizace DN 300 – kamenina v délce 211,5 m

Celková délka kanalizace – 256,2 m

SO 02 Přeložka vodovodu

Přepojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0 mm v délce 3,5 m

Vodovodní řad z PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 110x6,6 mm v délce 4,0 m

Vodovodní řad z PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 90x5,4 mm v délce 51,2 m

Celková délka vodovodu 58,7 m

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zak. č. 2019/BI/041, kterou v listopadu 2019 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvědomil 27.04.2020 pod č. j. ŽP/636/20/MB/1 o zahájení společného územního a stavebního řízení s tím, že v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s upozorněním, že k později uplatněným se nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po předchozí telefonické dohodě. Této možnost žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevyužil.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) dokumentaci pro společné povolení vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1400047

b) Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování pro tuto stavbu vydal:

- závazné stanovisko podle ustanovení § 96b stavebního zákona z 10.02.2020 č.j. RUP/72/20/HŠ

c) k předložené dokumentaci pro společné povolení byla doložena následující vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy a sdělení:

- projektová dokumentace zak. č. 2019/BI/041, kterou v listopadu vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047

- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. z 30.01.2020 zn. P11356-260028518

- vyjádření CETIN a. s. z 12.12.2019 č. j. 837374/19

- stanovisko GridServices, s. r. o. z 13.02.2020 zn. 5002077021

- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., z 04.02.2020 č.j. ZR/414/2020-Mr

- vyjádření SATT a.s. z 19.02.2020

- závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 06.02.2020 č.j. ŽP/241/20/MK

- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou z 10.02.2020 č.j. RUP/72/20/HŠ

- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy z 29.01.2020 č.j. OD/119/20/LK

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. z 11.02.2020 zn. PM-4319/2020/5203/Ko

- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, z 03.02.2020 č. j. HSJI-502-2/ZR-2020
- závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina, z 07.02.2020 zn. KHSV/01759/2020/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko Ministerstva obrany z 03.03.2020 zn. 84030/2020-1150-OÚZ-PCE
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny z 12.02.2020 zn. KSAUSPO/1154/2020
- souhlasy vlastníků pozemků
- doklad o zaplacení správního poplatku

d) okruh účastníků tohoto řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka i obci, na jejímž území bude stavební záměr uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníkům pozemků dotčených stavbou KN p. č. 737, 739, 899, 1081 v katastrálním území Nové Veselí a vlastníkům sousedních pozemků KN p. č. pozemky KN p. č. 734, 735, 736/1, 736/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 928, 929, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1282 v katastrálním území Nové Veselí. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dále byl okruh účastníků řízení rozšířen o vlastníky a správce sítí, které se v tomto zájmovém území nachází, tj. E.ON Česká republika, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., GridServices, s.r.o., a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., SATT a.s., Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace. Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Seznam všech účastníků řízení:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, městys Nové Veselí, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., E.ON Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., SATT a.s., Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: pozemky KN p. č. 734, 735, 736/1, 736/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 928, 929, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1282 v katastrálním území Nové Veselí

e) k záměru stavby bylo odborem rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou vydáno z 10.02.2020 č.j. RUP/72/20/HŠ závazné stanovisko orgánu územního plánování, dle kterého je posuzovaný záměr přípustný, a kde se mmj. uvádí, že orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Záměr je v souladu územním plánem města Žďár nad Sázavou.

f) uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že tímto záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Moravy, s.p. z 11.02.2020 zn. PM-4319/2020/5203/Ko, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje.

g) posouzení vodoprávního úřadu:

- vzhledem k tomu, že investor předložil všechny potřebné podklady uvedené v ustanovení § 94l stavebního zákona, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly

vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, vydal toto rozhodnutí.

V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly v dostatečném předstihu uvědomeny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo poskytnuto poučení o jejich právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy v průběhu řízení uplatnit. Správní orgán rovněž ve věci rozhodl v zákonem stanovené lhůtě.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Doba platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 1 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Doba platnosti stavebního povolení je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb).

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v úplném znění a na ně navazující příslušné technické normy.

Bc. Ladislav H O L E Š v. r.
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

otisk razítka

Přílohy pro stavebníka (zaslané po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. ověřená dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla -
2. rozhodnutí - společné povolení - opatřené doložkou právní moci
3. štítek „Stavba povolena“

Investor dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uhradil správní poplatek ve výši **3000,- Kč** (slovy třítisícekorunčeských) za vydání stavebního povolení výše uvedené stavby. Poplatek je vyměřen dle položky 17 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb.

Městský úřad Žďár nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dnů, poslední den této lhůty je dne doručení) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.

Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou (www:
<http://www.zdarns.cz>),

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Úřední deska Úřadu městysu Nové Veselí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska Úřadu městyse Nové Veselí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení – DS

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

SATT a.s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich):

pozemky KN p. č. 734, 735, 736/1, 736/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 928, 929, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1282 v katastrálním území Nové Veselí

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - podatelna

Úřad městyse Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí - DS

Dotčené orgány

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, odbor dopravy, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – vnitřní poštou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou - DS

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou - DS

Na vědomí – DS

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno